

Ostrów Wielkopolski, dnia 15.03.2019r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – poszerzenie nawierzchni jezdni na odc. dł. ok. 1,5 km”**

Numer ogłoszenia BZP: 521441-N-2019 z dnia 05.03.2019r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania, na które udziela się następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

SST 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem D-05.04.01 podaje zastosowanie mieszanki Rm 1,5 MPa a wymagania dla Rm 2,5 MPa, Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie Rm 1,5 MPa natomiast Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają zastosowanie mieszanki $C \frac{3}{4} < 6$ MPa i C 0,4/0,5. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki i na jaką warstwę należy zastosować.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia dotychczasowe dokumenty: SST (skorygowany w zakresie D-04.05.01 i D-05.03.23), Kosztorys ofertowy (w zakresie poz. 32), Opis techniczny (pozycja 1.6 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego) oraz Przekroje normalne.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (w miejscu, w którym opublikowano przedmiotowy przetarg) w nowym brzmieniu dokumenty pn.:

- 1) „SST – NOWY”;
- 2) „Opis techniczny – PB – NOWY”;
- 3) „Przekroje normalne rys. nr 4 – NOWY”
- 4) **„Kosztorys ofertowy – NOWY” (Załącznik nr 1A do SIWZ) – formularz ten należy załączyć do składanej oferty (zastępuje on dotychczasowy formularz „Kosztorys ofertowy” (Załącznik nr 1A do SIWZ)).**

Pytanie nr 2:

SST 15.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a podaje zastosowanie w/w prefabrykatów wg PN-EN 1338 i jednocześnie podaje wymagania wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych wg aktualnej normy PN-EN 1338.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje ujednolicenia zapisów SST w tym zakresie - na stronie internetowej (w miejscu, w którym opublikowano przedmiotowy przetarg) Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST – NOWY” (skorygowany w zakresie D-04.05.01 i D-05.03.23).

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski